

Краснодарский край

Раскрытие информации ООО «Югстрой-Электросеть» 2026 год

Отчетный период:

Январь - Август

Раскрытие информации, включая сроки размещения, осуществляется согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация раскрывается в соответствии с п.12 пп.А Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)		
Бухгалтерская отчетность размещена на сайте компании и доступна по ссылкам:	За 2025 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/03/buhbalans-za-2025-god-1.pdf

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Отчеты о затратах размещены на сайте
компании и доступны по ссылкам:

За 2025 год:

<https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/03/otchet-o-zatratah-yuses-kuban-za-2025.pdf>

2.1.

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии:

Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов не применяется.

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178

Предложения о размере цен (тарифов) долгосрочных параметров регулирования размещены на сайте компании и доступны по ссылкам:	На 2026 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2025/04/predlozhenie-o-tarifah-yuses-na-2026-god.pdf
	Уточненное предложение на 2026 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2025/11/utochnennoe-predlozhenie-o-razmere-czen-tarifov-na-2026-god-kk.pdf
	на 2027 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/04/predlozhenie-o-razmere-tarifov-na-2027-g-3.pdf

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов

Индивидуальные тарифы

Тарифы на передачу по сетям ООО «Югстрой-Электросеть» на 2026 год в рамках долгосрочного периода регулирования (2024-2028гг.) утверждены приказом Департаментом государственного регулирования тарифов от 26.12.2025 №21/2025-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:

https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/01/prikaz-dgrt-kk-ot-26.12.2025-No21_2025-e_individualnye-tarifv.pdf

Ниже справочно приведены индивидуальные тарифы для ООО "Югстрой-Электросеть" на 2026 год

Январь - Май			2 полугодие		
Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)		Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч	Руб./кВт*ч	Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч	Руб./кВт*ч
218 747,96	806,10	2,27774	218 747,96	806,10	2,27774

Котловые тарифы

Котловые (единые) тарифы на передачу для расчетов между потребителями электроэнергии (их сбытовыми компаниями) и сетевыми организациями региона установлены приказом Департаментом государственного регулирования тарифов от 26.12.2025 г. №23/2025-э и действуют с 01.01.2026 г. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:

https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/01/prikaz-dgrt-kk-ot-26.12.2025-No23_2025-e_kotlovye-tarifv.pdf

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.А Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»	
Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов	
Ставки платы за технологическое присоединение к сетям	
На 2026 год ставки платы за технологическое присоединение к сетям для территориальных сетевых организаций, в том числе для ООО «Югстрой-Электросеть», утверждены приказом Департаментом государственного регулирования тарифов от 24.12.2025г. № 19/2025-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/01/prikaz-dgrt-kk-ot-24.12.2025-№19_2025-e_tehpris.pdf
В части технологического присоединения к сетям ООО «Югстрой-Электросеть» приказом утверждены: - плата для объектов микрогенерации заявителей – физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно и отнесенных к 3 категории надежности, присоединяемых к объектам электроснабжения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при расстоянии от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети не более 300 метров в городах и ПГТ и не более 500 метров в сельской местности – п. 1 Приказа; - плата для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по 3 категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при расстоянии от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети не более 200 метров в городах и ПГТ и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих до присоединяемых объектов энергетики – п. 1 Приказа;	

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов

- плата для объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в отношении категорий заявителей, указанных в п.2 Приказа, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 3 категории надежности, при расстоянии от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже не более 300 метров в городах и ПГТ и не более 500 метров в сельской местности – п. 3 Приказа;
- ставка платы, не включающая в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (С1, руб. за одно присоединение) – п. 1 приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки платы в части расходов на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) С2,и, С3,и – п. 2 и п.3 соответственно приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на соответствующем уровне напряжения (С4,и, руб./шт.) – п. 4 приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (С5,и, руб./кВт) – п. 5 приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (С6,и, руб./кВт) – п. 6 приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (С7,и, руб./кВт) – п. 7 приложения к Приказу;
- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) к распределительным электрическим сетям (С8,и, руб. за точку учета) – п. 8 приложения к Приказу;
- формула определения размера платы, исходя из утвержденных ставок платы – п. 7 Приказа. Для ситуаций, не попадающих под действие Приказа, может быть утверждена плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов

За период от начала деятельности по передаче электроэнергии до 2026 года включительно, по нашей сетевой компании ДГРТ соответствующие расходы не учитывались и в решениях не отражались.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.В** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий

Информация о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций размещена на

На 2026 год

https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2025/08/raskrytie-informaczii-po-tp-na-sajte_p.19-v-pp-rf-24-na-2026.pdf

Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций раскрыта в Пункте 19 а «О ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары, работы и услуги), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов».

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;	Фактический баланс электроэнергии за 2025 год, тыс.кВт.ч					
		Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
	Прием в сеть	481 642,08	121 767,16	4 216,86	355 658,06	
	Потери ЭЭ	38 541,37		136,63	12 378,80	26 025,94
	Норматив потерь	8,002				
	Отпуск из сети	443 100,71		3 559,58	198 808,84	240 732,29
	Плановый баланс электроэнергии за 2026 год, тыс.кВт.ч (утверждено Департаментом)					
		Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
	Прием в сеть	448 350,00	113 350,37	3 925,38	331 074,25	
	Потери ЭЭ	44 252,00		156,87	14 212,95	29 882,18
	Норматив потерь	9,87				
	Отпуск из сети	404 098,00		3 246,26	181 309,24	219 542,49
	о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;	Затраты на оплату потерь				
Факт ТСО за 2025 г.			тыс. руб.	181 158,10		
Утв. Департамент на 2026 г.				228 019,18		
Норматив потерь						
Фактический норматив потерь в 2025 году			%	8,002		
Утв. норматив потерь на 2026 год				9,870		
о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках		Программа снижения потерь				
	Отчеты о выполнении программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере электроснабжения за 2025 год загружен в систему ЕИАС.					
	Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере электроснабжения размещена на сайте компании:					

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»	
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:	
финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/02/otchet-o-programme-esb-yuses-kk-za-2025-god.pdf
о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;	Трансформаторные подстанции и линии электропередачи расположены в г.Краснодар, г.Крымск, г. Анапа (Джигинка, Джемете), п. Лазаревское, п. Джубга
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше;	По центрам питания 35 кВ и выше, а именно ПС "Апрельская" 35/6 кВ свободная трансформаторная мощность отсутствует, соответственно по данному центру отсутствует техническая возможность технологического присоединения.
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения	По подстанциям до 35 кВ производится инвентаризация АРБП с присоединенными потребителями электроэнергии и смежными сетевыми организациями. После завершения инвентаризации объем свободной трансформаторной мощности, а так же наличие/отсутствие возможности технологического присоединения будут уточнены.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	10.01.2026	09:45	ПС 110 Джигинская ВЛ 10 ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	10.01.2026	15:00	0,65625
Январь	13.01.2026	13:39	КЛ-10 408 - РП-4 яч.5	ТП 10 (10.5) кВ РП-4, ТП-57(Все ЛЭП ТП)	13.01.2026	15:40	0,31108
Январь	15.01.2026	18:10	ВЛ-6 кВ К-13	ТП 6 (6.3) кВ ТП-326(Все ЛЭП ТП)	15.01.2026	18:17	0,0132
Январь	30.01.2026	00:26	КЛ 10 кВ АП-71 ПС 110 кВ Анапская	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А21,А24,А25,А26,А31,А32,А33,А36,А37,А38, А39,А46(Все ЛЭП ТП)	30.01.2026	01:35	1,09365
Февраль	03.02.2026	06:02	ВЛ-10 ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	03.02.2026	10:08	0,5125
Февраль	06.02.2026	20:27	ВЛ-10 кВ ф.ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-50, 1848,35(Все ЛЭП ТП)	06.02.2026	22:42	0,1125
Февраль	07.02.2026	09:27	ПС 110 кВ Джигинская ВЛ 10 кВ ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	07.02.2026	12:32	0,385
Февраль	11.02.2026	08:55	РП-1884 яч.1 ВВ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП 101, 102, 104, 106, 108, 110, 149(Все ЛЭП ТП)	11.02.2026	09:50	0,1564
Февраль	11.02.2026	13:25	КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП А22, А35, А23(Все ЛЭП ТП)	11.02.2026	14:30	0,27
Февраль	13.02.2026	11:52	ПС 110 Джубга КЛ-10 ДЖ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Н465(Все ЛЭП ТП)	13.02.2026	13:07	0,225

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Февраль	19.02.2026	05:33	ПС 110 Джубга КЛ-10 ДЖ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Н465(Все ЛЭП ТП)	19.02.2026	06:20	0,0702
Февраль	20.02.2026	7:10	КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А22, А35, А23(Все ЛЭП ТП)	20.02.2026	08:00	0,1909
Февраль	21.02.2026	6:23	КЛ 10кВ РП-2055 яч.17 - ТП-2341 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ РП-2765,2772,ТП-2341,99,2342,16,1,2(Все ЛЭП ТП)	21.02.2026	07:52	0,80512
Февраль	22.02.2026	6:35	ВЛ-10 ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	22.02.2026	10:19	2,431
Февраль	22.02.2026	15:10	КЛ-10 ТП-А19 яч.1 - ТП-А22 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ А22, А35, А23(Все ЛЭП ТП)	22.02.2026	22:27	1,3794
Февраль	25.02.2026	14:50	КЛ 10 кВ РП-2166/5 - ТП-1758/4	ТП 10 (10.5) кВ 1758п, 1741п	25.02.2026	15:31	0,14484
Март	04.03.2026	13:50	КЛ 10 кВ РП-10 яч.2 - ТП-2037 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ РП-10, 2384,2197,1871,ТП-2195(Все ЛЭП ТП)	04.03.2026	15:36	3,21432
Март	07.03.2026	12:30	ПС 35 кВ хутор Ленина ф. ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50, 1848,35(Все ЛЭП ТП)	07.03.2026	13:20	0,0415
Март	08.03.2026	23:15	КЛ 10 кВ ДЖ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Н465(Все ЛЭП ТП)	08.03.2026	23:43	0,08507
Март	10.03.2026	13:18	КЛ-10 ТП-2805 яч.3 - ТП-2717 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 2181,65,2805,2717,66,67(Все ЛЭП ТП)	10.03.2026	15:10	1,45486
Март	14.03.2026	17:12	РП-А10 РУ-10кВ яч.18 ВВ-18	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А17,ТП- А16,ТП-А15(Все ЛЭП ТП)	14.03.2026	18:16	0,01605
Март	19.03.2026	10:25	КЛ-10 ТП-121 яч.3 - ТП-144 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП 120, ТП 121, ТП 144(Все ЛЭП ТП)	19.03.2026	12:02	0,23004

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Март	27.03.2026	12:20	ПС 110 кВ Джубга ф.ДЖ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Н465(Все ЛЭП ТП)	27.03.2026	13:30	0,21177
Апрель	08.04.2026	12:40	ПС 110 КИТФ ВВ Т-1	ТП 10 (10.5) кВ 809/1,809/2,935,936, РП-10, К1(Все ЛЭП ТП)	08.04.2026	14:30	1,281
Апрель	09.04.2026	20:03	ВЛ-10 ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	10.04.2026	13:06	2,13125
Апрель	15.04.2026	14:00	КЛ-10кВ ТП-108 яч.6 - ТП-152 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-149,101,102,104,106,108(Все ЛЭП ТП)	15.04.2026	15:31	0,2736
Апрель	28.04.2026	15:56	КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А22,А23,А35(Все ЛЭП ТП)	28.04.2026	16:35	0,1625
Апрель	29.04.2026	20:20	ПС 110 кВ Джигинская ВМ-10 ДГ-2А.	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	30.04.2026	01:40	0,54125
Май	01.05.2026	4:34	КЛ-10 РП-2166 яч.5 - ТП-1758 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ 1758,1741(Все ЛЭП ТП)	01.05.2026	07:04	0,3
Май	01.05.2026	4:34	РП-2037 РУ-10 кВ ВВ-10 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 2384,2197,2195,1871(Все ЛЭП ТП)	01.05.2026	05:53	1,716
Май	02.05.2026	14:50	ПС 35 кВ хутор Ленина ф. ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50, 1848,35(Все ЛЭП ТП)	02.05.2026	16:10	0,0665
Май	12.05.2026	18:43	КЛ-10кВ ОБД-101 , РП-2186/7 - ТП-2659/4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1869 1870 1810 1811 2188 2187 2189 2249 2661	12.05.2026	23:27	11,23129
Май	14.05.2026	15:18	КЛ 10 кВ РП-2166/5 - ТП-1758/4	ТП 10 (10.5) кВ ТП 1758, 1741(Все ЛЭП ТП)	14.05.2026	16:02	0,0511
Май	17.05.2025	8:45	ПС 110 Восточная ВВ-10 ф.151, В-251	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1794(Все ЛЭП ТП)	17.05.2025	16:15	1,0875
Май	21.05.2026	16:28	ВЛ-10 ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	21.05.2026	21:59	0,6576
Май	24.05.2026	18:40	ВЛ-10 кВ ДМ-48	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143(Все ЛЭП ТП)	24.05.2026	23:45	0,18288
Май	27.05.2026	6:30	ПС 35 кВ НС-8-II	ТП 10 (10.5) кВ ТП-50,1848,35(Все ЛЭП ТП)	27.05.2026	07:39	0,09775

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Май	29.05.2026	14:37	ТП-106 яч.1 - ТП-108 яч.3	ТП 10 (10.5) кВ 149,101,102,104,106,108(Все ЛЭП ТП)	29.05.2026	15:47	0,40482
Май	29.05.2026	19:04	ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ 1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	29.05.2026	21:01	0,2328
Май	31.05.2026	1:47	КЛ 10 кВ РП-2055п яч.7 - ТП-2341п яч.3	ТП 10 (10.5) кВ РП-2765, 2772,ТП-2341, 99, 2342, 16, 1(Все ЛЭП ТП)	31.05.2026	04:00	1,5984
Май	31.05.2026	1:42	КЛ 10кВ ТП-62 яч.3 - ТП-2847 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ РП-2349,ТП-1993,2348,141,79,2846,62,2847(Все ЛЭП ТП)	31.05.2026	08:00	4,5738
Июнь	01.06.2026	7:40	ПС 110 Крымская ПТФ 1С.Ш. 10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП-935,936,К1,809/1,809/2,РП-10(Все ЛЭП ТП)	01.06.2026	10:00	2,1436
Июнь	03.06.2026	10:50	ПС 110 Крымская ПТФ 1-2 С.Ш. 10кВ	ТП 10 (10.5) кВ ТП 935, 936, К1, 809-2, 809-1, РП 10(Все ЛЭП ТП)	03.06.2026	11:05	0,245
Июнь	05.06.2026	16:25	РП-10 яч.9 - РП-2037 яч.12		05.06.2026	16:25	0
Июнь	12.06.2026	18:48	ПС 110кВ Северная	ТП 6 (6.3) кВ РП 2031, 2829, ТП 100, 2032, 2096, 2097, 2828, 2831, 2830(Все ЛЭП ТП)	12.06.2026	19:45	2,0425
Июнь	13.06.2026	6:27	КЛ 10 кВ РП-2166 яч.5 - ТП-1758 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1758,1741(Все ЛЭП ТП)	13.06.2026	07:43	0,43942
Июнь	14.06.2026	16:45	ДМ-48	ТП 10 (10.5) кВ 1143(Все ЛЭП ТП)	14.06.2026	18:58	0,0666
Июнь	18.06.2026	23:57	РП-1810 яч.14 - ТП1838 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ 1838(Все ЛЭП ТП)	19.06.2026	01:03	0,0505
Июнь	21.06.2026	16:19	РП-10 яч.5 - ТП-940 яч.2	ТП 10 (10.5) кВ 935,936,К1,РП-10(Все ЛЭП ТП)	21.06.2026	17:38	0,363
Июнь	25.06.2026	15:30	ВЛ-6 кВ К-13	ТП 6 (6.3) кВ ТП-326(Все ЛЭП ТП)	25.06.2026	15:50	0,05148
Июнь	26.06.2026	10:41	ПС 110 кВ Анапская В-10 АП-6	ТП 10 (10.5) кВ А18, А19, А22, А23, А35, 2145, А17, А15, А16, А20, А29, А27, А28, А30, ТП 10 (10.5) кВ	26.06.2026	11:17	0,648
Июль	03.07.2026	4:15	РП-А11 яч.13 ВВ-10кВ ввод 2 сш 10кВ	А21,А24,А25,А26,А31,А32,А33,А36,А37,А38, ТП 10 (10.5) кВ РП-11,ТП-	03.07.2026	05:00	0,7125
Июль	04.07.2026	14:36	КЛ-10кВ ТП-98 яч.3 - ТП-52 яч.3	2767,2766,53,98,52,2851,2850,2845,2844(Все	04.07.2026	17:47	6,06108

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Июль	06.07.2026	23:34	КЛ 10 кВ ТП-2167 яч.4 - РП-2733 яч.2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1811(Все ЛЭП ТП)	07.07.2025	00:30	0,50592
Июль	07.07.2026	7:56	КЛ-10кВ РП-15 яч.2 - ТП-68 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 68, 78, 69, 145, РП-16(Все ЛЭП ТП)	07.07.2025	09:31	0,6794
Июль	09.07.2026	1:29	КЛ-10 кВ РП-2384 яч.10 - РП-2037 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ РП-2384,2197,2196,2195,1871(Все ЛЭП ТП)	09.07.2026	02:00	0,46956
Июль	23.07.2026	2:15	ПС-110 кВ Северо-Восточная	ТП 10 (10.5) кВ РП-2166,2384,2197,10,2799,2186,1810,ТП-	23.07.2026	02:53	5,72166
Июль	23.07.2026	19:10	ПС 110 кВ Джигинская ВЛ 10 кВ ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	24.07.2026	01:06	0,5337
Июль	24.07.2026	16:07	РП-А10 яч.3 - ТП-А17 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 15,16,17(Все ЛЭП ТП)	24.07.2026	17:21	0,2706
Июль	25.07.2026	17:00	ПС 220 кВ Кругликовская ф.	ТП 10 (10.5) кВ РП-105,206,109,209,108,208,111,110,210,305,404,308,7,15,6,17,14,16,18,23,24,12,4,5,9,2205,2471,2765	25.07.2026	17:35	9,5874
Июль	25.07.2026	17:00	ПС-110 кВ Тонкий мыс ф.ТМ-19	ТП 10 (10.5) кВ РП-1965,ТП-1966,2618(Все ЛЭП ТП)	25.07.2026	17:24	0,1092
Август	02.08.2026	15:15	КЛ 10 кВ ТП-2923 яч.5 - ТП-2924 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-12,9,5,2055,2471,2765,ТП-43,2923,2924,2341,99,2342,16,2057,2124,2808,3,6,34,37,40,41,30,38,34,3748,2472,2724(Все ЛЭП ТП)	02.08.2026	18:18	35,45625
Август	02.08.2026	21:02	КЛ 10 кВ ТП-1890п яч.1 - ТП-3112 яч.3	ТП 10 (10.5) кВ 2159,1890,3112,2756,1891,1905,(Все ЛЭП ТП)	02.08.2026	22:20	0,35
Август	02.08.2026	22:22	РП-5 яч.11 - РП-12 яч.11	ТП 10 (10.5) кВ ТП-12,9,5,2055,2471,2765,ТП-43,2923,2924,2341,99,2342,16,2057,2124,2808,3,6,34,37,40,41,30,38,34,3748,2472,2724(Все ЛЭП ТП)	03.08.2026	00:55	1,8105
Август	02.08.2026	22:03	ТП-37 яч.6 - ТП-38 яч.4	ТП 10 (10.5) кВ 2808,36,34,37,38(Все ЛЭП ТП)	03.08.2026	02:05	1,7184
Август	04.08.2026	8:00	ПС 35 кВ Насосная станция ф. НС-8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-50,1848,35(Все ЛЭП ТП)	04.08.2026	10:04	0,42435
Август	04.08.2026	23:35	КЛ 10 кВ ОБД-202 - ТП-1869/6, КЛ 10 кВ РП-2186/17 - ТП-2659/1	ТП 10 (10.5) кВ ТП 1809, 1870, 1810, 1812, 1838, 1811, 2190, 1897, 2188, 2187, 2189, 2249, 2650, 2660, 2661(Все ЛЭП ТП)	05.08.2026	02:53	8,2665

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Август	06.08.2026	12:20	КЛ 10 кВ ТП-2660 яч.4 - ТП-2661 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ 2188, 2187, 2189, 2249, 2659, 2660, 2661(Все ЛЭП ТП)	06.08.2026	14:28	2,65611
Август	07.08.2026	13:50	ПС110 Волконка ВК-408	ТП 10 (10.5) кВ -Л220,Л260(Все ЛЭП ТП)	07.08.2026	14:30	0,2345
Август	09.08.2026	13:15	ПС 220 кВ Витаминкомбинат ВК-20, ВК-6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-19, ТП-1884, ТП-21, ТП-2810, РП-73, РП-493, ТП-149, 112, 383, 54, 2811, 1880, 1800, 2181, 101, 07, 51, 1004, 2112	09.08.2026	14:35	10,0016
Август	10.08.2026	15:20	ПС 110 кВ Северо-Восточная ВВ-10 СВ-311, СВ-440, ПС 220 кВ Кругликовская ф.105,206,306,406, ПС 220 кВ Витаминкомбинат ф.ВК-5, ПС 110	ТП 10 (10.5) кВ ТП-62,55,2707,2708,2800,2801,2802,2817,2816,2820,2734(Все ЛЭП ТП)	10.08.2026	15:45	11,44374
Август	10.08.2026	18:26	ПС 110 кВ Анапская В-10 АП-6	А18,А2145,А19,А22,А35,А23,А17,А15,А16,А20,А20,А27,А28,А20,А24(Все ЛЭП ТП)	10.08.2026	18:55	0,87168
Август	14.08.2026	17:25	КЛ 10 кВ ДЖ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-Н465(Все ЛЭП ТП)	14.08.2026	19:05	0,30394
Август	20.08.2026	3:00	КЛ 10 кВ ТП-1811 яч.1 - ТП-2167 яч.3	ТП 10 (10.5) кВ 1811(Все ЛЭП ТП)	20.08.2026	05:35	0,0516
Август	20.08.2026	1:35	ПС 110 кВ Джигинская ВЛ 10 кВ ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,2,3,4,5(Все ЛЭП ТП)	20.08.2026	01:47	0,018
Август	22.08.2026	10:45	РП-6 яч.11 - ТП-81 яч. 6	ТП 10 (10.5) кВ 81, 82, 83, 84(Все ЛЭП ТП)	22.08.2026	12:10	0,01704
Август	23.08.2026	21:22	ПС 110 кВ Восточная ВВ-10 ф.В-251	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1794(Все ЛЭП ТП)	23.08.2026	23:00	0,2282
Август	26.08.2026	13:53	КЛ 10 кВ РП-2772 яч.1 - РП-2765 яч.5	ТП 10 (10.5) кВ РП-2772, 2765, ТП-1, 2, 16, 2342, 99, 2341(Все ЛЭП ТП)	26.08.2026	16:38	3,1625
Август	27.08.2026	16:20	КЛ 10 кВ РП-4 яч.1 - ТП-57 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-57, 2055, 2057, 2124, 2471, 2808, 36, 34, 38, 39, 40, 41, 37, 24, 2748, 2472, 2734(Все ЛЭП ТП)	27.08.2026	18:03	10,7414

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2026 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Август	27.08.2026	16:25	КЛ 10 кВ РП-6 яч.10 - РП-17 яч.11	ТП 10 (10.5) кВ РП-17, ТП-115, 120, 116, 121, 117, 143, 144(Все ЛЭП ТП)	27.08.2026	18:09	1,72481
Август	27.08.2026	20:00	ф.ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50, 1848,35(Все ЛЭП ТП)	27.08.2026	21:00	0,05

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Январь	13.01.2026	17-00.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-4 яч.5 - Фидер 408 ПС 220 Кругликовская	22.01.2026	11-38.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	21.01.2026	10-20.	г.Краснодар. КЛ 10 кВ ТП-2659 яч.6 - ТП 2660 яч.3 диагностика линии	21.01.2026	13-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	21.01.2026	10-20.	г.Краснодар. КЛ 10 кВ ТП-2660 яч.1 - ТП 2661 яч.3 диагностика линии	21.01.2026	13-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	22.01.2026	09-52.	г.Краснодар. КЛ 10 кВ РП-4 - ТП 57 диагностика линии	22.01.2026	14-00.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	23.01.2026	10-20.	г.Краснодар. РП 2950 РУ-10 кВ 2 С.Ш. техническое обслуживание	23.01.2026	12-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	29.01.2026	10-59.	г.Краснодар. РП-4 РУ-10 кВ яч.1, яч.6 замена РЗА Агат-100	29.01.2026	12-31.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	30.01.2026	13-50.	г.Краснодар. РП-2731 РУ-10 кВ яч.8, яч.15 настройка РЗА	30.01.2026	15-11.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	30.01.2026	09-20.	г.Краснодар. РП-493 РУ-10 кВ яч.4, яч.9 замена РЗА Агат-100	30.01.2026	11-00.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Январь	30.01.2026	01-35.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ф. АП-71 ПС 110 Анапская - РП-А11 яч.10	01.02.2026	11-58.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	02.02.2026	10-30.	г.Краснодар. ВВИ КЛ 10 кВ РП-2731 яч.8 - ТП-КНС2 яч.1, КЛ 10 кВ РП-2731 яч.15 - ТП-КНС2 яч.6	02.02.2026	13-24.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	11.02.2026	10-18.	г.Краснодар. РП-2799 РУ-10 кВ яч.9, яч.10, яч.13 настройка РЗА	11.02.2026	10-56.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	11.02.2026	15-40.	г.Анапа. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	16.02.2026	12-44.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	17.02.2026	11-59.	г.Краснодар. ТО, оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1, Т-2 ТП-1	17.02.2026	15-09.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	20.02.2026	08-00.	г.Анапа. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	24.02.2026	11-28.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	21.02.2026	07-52.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2055 яч.17 - РП-2341п яч.4	03.03.2026	11-32.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	22.02.2026	15-10.	г.Анапа. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.1 - ТП-А22 яч.1	22.02.2026	22-27.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Февраль	27.02.2025	09-55.	г.Краснодар. ТП-2767 1-2СШ 10/0,4 кВ, Т-1, Т-2 ТО	27.02.2025	14-25.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Март	01.03.2026	09-35.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ Фидер ЮЗ-303 - ТП-2049 яч.10	05.03.2026	22-13.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	06.03.2026	10-21.	г.Краснодар. Проверка РЗА оборудования 10 кВ РП - 1884	06.03.2026	13-15.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	25.02.2026	15-31.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2166 яч.5 - ТП-1758 яч.4	07.03.2026	13-40.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	04.03.2026	15-30.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-10 яч.2 - РП-2037 яч.1	09.03.2026	16-15.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	10.03.2026	15-10.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2805 яч.3 - ТП-2717 яч.1	15.03.2026	09-50.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	11.03.2026	09-40.	г.Краснодар. ТП-70 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2. ТО.	11.03.2026	15-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	14.03.2026	18-20.	г.Анапа. Ремонт КЛ 10 кВ РП-А10 яч.18 - ТП-А17 яч.6	21.03.2026	18-14.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	17.03.2026	10-01.	г.Краснодар. ТП-2660 1-2 С.Ш. 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2. ТО и ВВИ	17.03.2026	14-28.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	18.03.2026	10-00.	г.Краснодар. РП-2031 1 С.Ш. 10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	18.03.2026	15-28.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	19.03.2026	09-12.	г.Краснодар. РП-2031 2 С.Ш. 10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	19.03.2026	15-00.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	19.03.2026	10-25.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-121 яч.3 - ТП-144 яч.1	20.03.2026	15-04.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	26.03.2026	09-42.	г.Краснодар. ТП-2851 1 С.Ш. 10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	26.03.2026	14-35.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
Март	27.03.2026	09-30.	г.Краснодар. ТП-2851 2 С.Ш. 10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	27.03.2026	14-37.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	01.04.2026	10-20.	г.Краснодар. ТП-64 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	01.04.2026	13-17.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	01.04.2026	13-40.	г.Краснодар. ТП-64 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	01.04.2026	15-20.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	02.04.2026	10-00.	г.Краснодар. ТП-2096 1 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	02.04.2026	13-43.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	03.04.2026	09-50.	г.Краснодар. ТП-2096 2 С.Ш. РУ-6/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	03.04.2026	14-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
апрель	07.04.2026	09-19.	г.Краснодар. ТП-2159 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	07.04.2026	13-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	07.04.2026	11-54.	п.Джубга. ТП-Н465 РУ-10 кВ, ТО ВВ-1.	07.04.2026	13-31.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	08.04.2026	09-35.	г.Краснодар. ТП-2159 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	08.04.2026	14-22.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	09.04.2026	09-00.	г.Краснодар. РП-2166 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	09.04.2026	16-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	10.04.2026	09-10.	г.Краснодар. РП-2166 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	10.04.2026	15-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	16.04.2026	09-35.	г.Краснодар. ТП-102 РУ-10/0,4 кВ, Т-1,2. ТО и ВВИ	16.04.2026	16-14.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	22.04.2026	11-15.	г.Краснодар. РП-2055 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	22.04.2026	14-45.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	22.04.2026	10-25.	г.Краснодар. РП-2765 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	22.04.2026	15-27.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	23.04.2026	11-30.	г.Краснодар. РП-2055 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	23.04.2026	15-20.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	23.04.2026	10-25.	г.Краснодар. РП-2765 2 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-2. ТО и ВВИ	23.04.2026	12-53.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
апрель	30.04.2026	09-18.	г.Краснодар. ТП-2176 1 С.Ш. РУ-10/0,4 кВ, Т-1. ТО и ВВИ	30.04.2026	14-17.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	01.05.2026	07-04.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2166/5 - ТП-1758п/4	07.05.2026	13-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	04.05.2026	09-22.	г.Краснодар. Реконструкция яч.2 в РУ-10 кВ ТП-383	05.05.2026	16-44.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	06.05.2026	08-56.	г.Краснодар. Реконструкция яч.5 в РУ-10 кВ ТП-383	07.05.2026	15-08.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	07.05.2026	09-55.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 в ТП-2800	07.05.2026	15-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	08.05.2026	10-33.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 в ТП-2800	08.05.2026	13-21.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	12.05.2026	23-37.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ОБД-101 - ТП-1869п/3	16.05.2026	16-06.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
май	12.05.2026	23-37.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2186/7 - ТП-2659п/4	18.05.2026	14-30.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	13.05.2026	08-36.	г.Крымск. ТО, Проф.испытания оборудования РУ 10/0,4 кВ, Т-1 и Т-2 в ТП-809/2	13.05.2026	13-14.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	14.05.2026	10-30.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 в РП-17	14.05.2026	13-55.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	15.05.2026	09-48.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 в РП-17	15.05.2026	15-01.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	18.05.2026	11-10.	г.Краснодар. РП-1812 1-С.Ш. РУ-10 кВ яч.1 и яч.2 замена ВН на ВВ.	19.05.2026	18-20.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	19.05.2026	10-10.	г.Краснодар. РП-2731 2-С.Ш. РУ-10 кВ яч.18 монтаж ВВ.	19.05.2026	15-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	20.05.2026	11-59.	г.Краснодар. РП-1812 2-С.Ш. РУ-10 кВ яч.11 и яч.12 замена ВН на ВВ.	21.05.2026	15-17.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	21.05.2026	10-10.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-1 в РП-16	21.05.2026	14-16.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	22.05.2026	10-10.	г.Краснодар. ТО, Проф.испытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 в РП-16	22.05.2026	13-35.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	25.05.2026	11-50.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-85/3 - ТП-87/1	31.05.2026	16-05.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	27.05.2026	10-40.	г.Анапа. ТО, Профиспытания оборудования 1СШ 10кВ РП-А10	27.05.2026	12-40.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	28.05.2026	10-02.	г.Анапа. ТО, Профиспытания оборудования 2СШ 10кВ РП-А10	28.05.2026	16-03.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	28.05.2026	09-17.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2783	28.05.2026	13-49.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	29.05.2026	09-23.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2783	29.05.2026	13-07.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	29.05.2026	15-47.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-85/3 - ТП-87/1	31.05.2026	16-05.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	31.05.2026		г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2055/7 - ТП-2341/3	04.06.2026	8-28.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
май	31.05.2026	14-05.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2847/4 - ТП-2349/6	03.06.2026	12-39.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
май	31.05.2026	14-05.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-62/3 - ТП-2847/6	02.06.2026	13-18.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	03.06.2026	10-20.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2801	03.06.2026	13-06.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	03.06.2026	13-35.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2801	03.06.2026	15-20.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	02.06.2026	10-30.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2055/7 - ТП-2341/3	04.06.2006	08-28.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	04.06.2026	09-15.	г.Анапа. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 10/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-А16	04.06.2026	15-05.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	05.06.2026	09-38.	г.Анапа. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 10/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-А15	05.06.2026	13-34.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	08.06.2026	08-53.	г.Анапа. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 10/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-А19	08.06.2026	14-40.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	09.06.2026	10-56.	п.Афипский. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 6/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-1	09.06.2026	13-37.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	10.06.2026	10-27.	п.Афипский. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 6/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-2	10.06.2026	13-48.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	11.06.2026	09-40.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2176	11.06.2026	13-25.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	05.06.2026	21-00.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-10/9 - РП-2037/12	10.06.2006	14-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	10.06.2026	10-31.	г.Краснодар. Ремонт 1СШ 10 кВ, ТП-2205	11.06.2026	15-06.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	10.06.2026	11-19.	г.Краснодар. Ремонт РУ-10 кВ, ТП-2196	11.06.2026	15-00.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	16.06.2026	10-20.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 10/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-2818	17.06.2026	14-38.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	13.06.2026	08-10.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2166/5 - ТП-1758/4	17.06.2026	12-37.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	16.06.2026	09-09.	г.Краснодар. Ремонт РУ-10 кВ, ТП-95	19.06.2026	10-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	17.06.2026	10-17.	г.Краснодар. Ремонт РУ-10 кВ, ТП-95	19.06.2026	10-10.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
июнь	19.06.2026	01-09.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-1810/14 - ТП-1838/6	23.06.2026	10-25.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	23.06.2026	09-40.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1-СШ 10/0,4 кВ, Т-1 РП-2349	23.06.2026	13-24.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	24.06.2026	09-40.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 2-СШ 10/0,4 кВ, Т-2 РП-2349	24.06.2026	14-33.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	25.06.2026	09-39.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 1-СШ 10 кВ РП-73	25.06.2026	14-30.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	26.06.2026	08-53.	г.Краснодар. ТО, Профиспытания оборудования 2-СШ 10 кВ РП-73	26.06.2026	14-33.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июнь	30.06.2026	09-53.	г.Крымск. ТО, Профиспытания оборудования 1-2 СШ 6/0,4 кВ, Т-1,2 ТП-326	30.06.2026	13-33.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	02.07.2026	09-56.	п. Афипиский. Наладка РЗА яч.25 ЗРУ-6 кВ в Афипиская ТЭЦ	02.07.2026	11-44.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	01.07.2026	11-05.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2166/5 - ТП-1758/4	14.07.2026	12-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	04.07.2026	17-47.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-98/3 - ТП-52/3	09.07.2026	12-56.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	07.07.2026	00-30.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2167/4 - РП-2733/2	10.07.2026	11-15.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	07.07.2026	09-30.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-15/2 - ТП-68/1	15.07.2026	09-52.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	08.07.2026	09-25.	г.Краснодар. ТП-2181 РУ-0,4 кВ руб-15,19	08.07.2026	10-00.	Неисправность РУ-0,4 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	09.07.2026	02-00.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2384/10 - РП-2037/4	13.07.2026	11-30.	Повреждение КЛ 0,4 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	10.07.2026	11-52.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10кВ РП-2166/4 - РП-2384/4	10.07.2026	17-55.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	22.07.2026	10-20.	г.Краснодар. В РП-2799 РУ-10 кВ яч.14 замена ТН	22.07.2026	11-45.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	24.07.2026	17-08.	г.Анапа. Ремонт КЛ 10кВ РП-А10/3 - ТП-А17/1	29.07.2026	12-20.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
июль	29.07.2026	11-10.	г.Краснодар. Ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП-935 в сторону торгового центра	29.07.2026	12-45.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
июль	30.07.2026	10-10.	г.Краснодар. Ремонт РУ 0,4 кВ ТП-2181 руб-6	30.07.2026	10-45.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	02.08.2026	15-15.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2923/5 - ТП-2924/1	04.08.2026	15-59.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	03.08.2026	14-00.	г.Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-12/11 - РП-5/11	03.08.2026	18-30.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	03.08.2026	12-40.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-37/6 - ТП-38/4	07.08.2026	12-10.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	05.08.2026	09-25.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-1890/1 - ТП-3112/3	06.08.2026	10-30.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	05.08.2026	09-47.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ОБД-202- ТП-1869/6	08.08.2026	11-50.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	05.08.2026	09-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2186/17 - ТП-2659/1	05.08.2026	20-17.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	06.08.2026	14-30.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2660/4 - ТП-2661/6	12.08.2026	10-29.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	06.08.2026	15-30.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-10/2 - РП-2037/1	08.08.2026	15-01.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	11.08.2026	13-50.	г. Краснодар. ТП-67 ремонт Т-1 и Т-2.	11.08.2026	14-15.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	18.08.2026	11-00.	г. Краснодар. ТП-2384 ремонт Т-1 и Т-2.	18.08.2026	11-28.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	22.08.2026	16-45.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-6/11 - ТП-81/6	29.08.2026	14-40.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	27.08.2026	9-37.	г. Анапа. ТП-Дм-48-1143 ремонт Тр-ра.	27.08.2026	10-34.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	26.08.2026	16-40.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2772/1 - РП-2765/5	31.08.2026	13-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	27.08.2026	11-55.	г. Краснодар. ТП-16 ремонт КЛ-10 кВ 1-С.Ш. и 2-С.Ш.	27.08.2026	13-17.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	27.08.2026	13-35.	г. Краснодар. ТП-2734 ремонт КЛ-10 кВ 1-С.Ш. и 2-С.Ш.	27.08.2026	15-02.	ППР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.
август	27.08.2026	16-20.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-4/1 - ТП-57/1	31.08.2026	13-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторных ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
август	27.08.2026	16-20.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-6/10 - РП-17/11	30.08.2026	13-00.	Повреждение КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме.

Источник информации - журнал технического обслуживания и ремонта электрооборудования ООО "Югстрой-Электросеть"

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Д Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»											
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества: - поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; - заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору; - аннулированных заявок на технологическое присоединение; - выполненных присоединений и присоединенной мощности											

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2026 год

Категория заявителей до 15 кВт включительно											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	5	35,00	5	35,00	0	0,00	5	35,00	12	27,70
2	Февраль	26	106,00	26	106,00	0	0,00	26	106,00	20	108,00
3	Март	10	41,40	10	41,40	0	0,00	10	41,40	10	65,00
4	Апрель	20	74,00	7	20,00	0	0,00	7	20,00	15	105,00
5	Май	18	47,00	28	70,00	0	0,00	28	70,00	34	93,00
6	Июнь	15	63,00	13	59,00	0	0,00	13	59,00	6	13,00
7	Июль	36	151,00	24	85,00	0	0,00	24	85,00	16	40,00
8	Август	25	98,00	35	146,00			35	146,00	9	47,00
Итого		155	615,40	148	562,40	0	0,00	148	562,40	122	498,70

Категория заявителей от 15 до 150 кВт включительно											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Февраль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Март	1	37,56	1	37,56	0	0,00	1	37,56	1	37,56
4	Апрель	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	300,00
5	Май	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	75,00
6	Июнь	1	40,00	1	40,00	0	0,00	1	40,00	0	0,00
7	Июль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Август	1	18,00	1	18,00	0	0,00	1	18,00	1	40,00
Итого		3	95,56	3	95,56	0	0,00	3	95,56	5	452,56

Категория заявителей от 150 до 670 кВт включительно											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Д Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»											
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества: - поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; - заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору; - аннулированных заявок на технологическое присоединение; - выполненных присоединений и присоединенной мощности											

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2026 год

№	период	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Февраль	0	0	0	0	0	0	0	0	1	342,3
3	Март	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	1	250,00
4	Апрель	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	999,60
5	Май	1	420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Июнь	1	230,00	2	650,00	0	0,00	2	650	0	0,00
7	Июль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	856,40
8	Август	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Итого		2	650,00	3	650,00	0	0	3	650,00	8	2 448,30

Категория заявителей свыше 670 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Февраль	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Март	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Апрель	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Май	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Июнь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Июль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Август	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Итого		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00

Итого за 2025 год	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
Категория заявителей до 15 кВт	155	615,40	148	562,40	0	0,00	148	562,40	122	498,70
Категория заявителей от 15 до 150 кВт	3	95,56	3	95,56	0	0,00	3	95,56	5	452,56

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Д Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества: - поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; - заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору; - аннулированных заявок на технологическое присоединение; - выполненных присоединений и присоединенной мощности

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2026 год

Категория заявителей от 150 до 670 кВт	2	650,00	3	650,00	0	0,00	3	650,00	8	2 448,30
Категория заявителей свыше 670 кВт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Всего	160	1 360,96	154	1 307,96	0	0,00	154	1 307,96	135	3 399,56

Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:
К объектам 35 кВ и выше технологическое присоединение не производилось

Данные оперативные и могут быть уточнены

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Е** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", с распределением по уровням напряжения

Потребители, указанные в пункте 8(1) вышеназванных правил, то есть, заключившие договор на оказание услуг по передаче электрической энергии с ООО «Югстрой-Электросеть», отсутствуют, соответственно данные о резервируемой максимальной мощности по ним не формируются. Наиболее корректную информацию о резервируемой максимальной мощности по потребителям электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, могут предоставить сбытовые компании.

Справочно предоставляем данные об усредненной за 2026 год величине резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, присоединенным к сетям ООО «Югстрой-Электросеть», (кроме смежных сетевых организаций), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт.

№ пп	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Средняя резервируемая мощность за 1 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 2 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 3 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 4 квартал 2026
1	ООО "КЭСК" Джигинская	СН2	1,366	1,496		
2	ООО "КЭСК" мкр. Восточно-Кругликовский, очистные сооружения	СН2	0,557	0,666		
3	ООО "ЭнергоСистема"	СН2	3,347	4,250		
4	АО "Тандер" (ул. 40-лет Победы 174)	СН2	0,165	0,217		
5	АО "Тандер" (ул. Артюшкова 2)	СН2	1,038	1,163		
6	ИП "Анисимов В.Г.	СН2	1,294	1,365		

№ пп	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Средняя резервируемая мощность за 1 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 2 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 3 квартал 2026	Средняя резервируемая мощность за 4 квартал 2026
7	ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТЬ" ЖК Панорама	CH2	3,914	4,595	XX	XX
8	ООО "Актон" ул. 40-летия Победы - ул. Героев Разведчиков	CH2	0,000	0,462		
9	ООО "Актон" мкр. Почтовый	CH2	3,470	3,971		
10	ООО "Краснодарэнерго" ул. Солнечная - ул. Понтийская	CH2	4,244	5,582		
11	ООО "Краснодарэнерго" ул. Дмитрия Благоева, 29	CH2	0,437	0,586		
12	ФГКУ Национальная гвардия РФ	CH2	5,336	5,424		
13	Филиал "Южный" ОАО "Оборонэнерго" РЭС "Краснодарский" Крымск	CH2	0,869	0,989		
14	ООО "ЮгЭнергоРесурс" ул. Восточно-Кругликовская, 84а	CH2	0,000	0,000		
15	ООО "ЭксТех" ул. Героя Яцкова, 1/10	CH2	0,657	0,754		
16	ООО "ЭксТех" мкр. Почтовый, ул. Автолюбителей, 1/7, 1/3	CH2	1,667	2,244		
17	ООО "Кедр" ул. Трудовой Славы, 62А	CH2	0,819	0,738		
18	АО "Краснодартеплосеть" мкр. Восточно-Кругликовский, котельная № 19	CH2	0,000	0,475		
19	АО "Краснодартеплосеть" мкр. Восточно-Кругликовский, блочно-модульная котельная БМК-250	CH2	0,655	1,633		
20	АО "Краснодартеплосеть" мкр. Почтовый, котельная № 17	CH2	0,382	0,705		
21	АНО ДО СШ "Стань Чемпионом" ул. Зиповская, 70	CH2	1,151	1,266		
22	МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" мкр. Восточно-Кругликовский, квартал 7, СОШ на 1550 мест	CH2	0,580	0,634		
23	ООО УК Комфортрум" МЖД, Константиновская,5 (литер 8)	CH2	0,076	0,160		
	Итого		32,02	39,38	0,00	0,00

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Ж Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Данные сведения предоставляются в РДУ (согласно пункта 22 Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии») два раза в год

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.3** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров

Типовой договор на услуги по передаче электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея разрабатывается ПАО "Россети Кубань"
<https://rosseti-kuban.ru>

Типовые договоры на технологическое присоединение соответствуют приложениям к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. N 861.

<https://yugstroyelektroset.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie/>

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.И** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

Порядок выполнения мероприятий для технологического присоединения согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 доступен на сайте компании по ссылке:

<https://yugstroyelektroset.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie/>

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.К и Л** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении

В соответствии с пунктами 19 к и 19 л Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) посредством данного сайта подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям могут следующие категории заявителей:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях техприсоединения по 3 категории (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств), максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявители, указанные в целях временного технологического присоединения;
- заявители физические лица в целях техприсоединения, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по 3 категории (по одному источнику).

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<https://yugstroyelektroset.ru/potrebitelyam/tecnologicheskoe-prisoedinenie/>

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.М и Н Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы), и обосновывающих ее материалах
Инвестиционная программа на 2024-2028 гг. утверждена МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края приказом от 26.09.2024 №762 и размещена по ссылке: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki
Изменения вносимые в инвестиционную программу в части 2025-2028 гг. утверждены МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края приказом от 16.12.2025 №911 размещенным по ссылке: https://mintekgkh.krasnodar.ru/activity/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-programmy-subektov-elektroenergetiki
Проект корректировки инвестиционной программы ООО "Югстрой-Электросеть" на 2026-2029 гг. направлен в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края письмом от 28.04.2026 № 500.
Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах
Отчеты по исполнению инвестиционной программы размещаются в инвестпортале на ЕПГУ https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/05830 https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/06791

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.О** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию:

- о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов и аукционов);
- о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов и аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок

Корпоративные закупки производятся в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.11г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно п. 2.1 данного федерального закона, его действие не распространяется, в том числе, на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, если общая выручка таких организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий и от указанных видов деятельности, составляет не более чем десять процентов общей выручки от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год. Положение о закупках размещено на сайте компании и доступно по ссылке:

<https://yugstroyelektroset.ru/zakupki/>

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.П** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости, если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса)

Паспорта размещены на сайте компании и доступны по ссылке:

<https://yugstroyelektroset.ru/potrebitelyam/technologicheskoe-prisoedinenie-informaciya-dlya-zayavitelej/pasporta-uslug/>

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Р** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:

- наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;
- объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;
- наименование и место нахождения центра питания

Информация отсутствует ввиду отсутствия таких лиц

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.С** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Отчеты о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации ООО "Югстрой-Электросеть" размещены на сайте компании и доступны по ссылкам:	За 2025 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/03/otchet-o-kachestve-№186-za-2025-god-yuses-kk.pdf
--	--------------	---

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Т** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя

ООО "Югстрой-Электросеть" не покупает электроэнергию на потери у производителей, поэтому данные о соответствующих договорах отсутствуют.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.У** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Телефонный номер: 8 (988) 244-21-03

Email: yugstroy_elektroset@mail.ru

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Х** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих территориальной сетевой организации (за исключением системообразующей территориальной сетевой организации) на праве собственности или ином законном основании и используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии.

Информация направлена в ПАО "Россети Кубань" и ДГРТ Краснодарского края письмом от 22.06.2026 №729

Информация раскрывается в соответствии с п.10 Приказа Минэнерго России «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014г. №186		
Информация об опросе потребителей о степени удовлетворенности качеством оказываемых услуг		
Отчет размещен на сайте компании и доступен по ссылке:	За 2025 год:	https://yugstroyelektroset.ru/wp-content/uploads/2026/02/otchet-ob-oprose-potrebitelej-za-2025-god-ro.pdf